OUMAN EH 203 + XX

HÄLYTYS
KÄYNTITILA
MITTAUS
OHJAUS
SÄÄTÖ
APULAITTEET

RYHMÄKESKUS

0 1
ES

PAISUNTA- JA VAROLAITTEET

LÄMPÖPUMPPU
VIESSMANN
VITOCAL 200-G
BWC 201.A13

LV-VARAAJA
VIESSMANN
VITOCELL

TI
TE
M
LV
LVK
KV

LV-KIERUKKA
TAKKA-KIERUKKA
AURINKO-KIERUKKA
VARALLA

VARAAJA
1000 l
1,5 bar

PORAKAIVO

LÄMPÖPUMPPU JA LV-VARAAJAT
VARUSTETAAN JA KYTKETÄÄN
VIESSMAN OHJEIDEN MUKAAN

PI
PE
250 kPa
KV
20
50 l
100 kPa

LJ40
LJ25
LJ32

TS 1
TE 1.1
439 l/h
P-1
LATTIA-LÄMMITYS
KOSTEAT TILAT
TE 1.2
TV-1
439 l/h

TS 2
TE 2.1
1222 l/h
P-2
LATTIA-LÄMMITYS
MUUT TILAT
TE 2.2
TV-2
1222 l/h

ALUSTAVA 26.10.2011

K.OSA / KORTTELI/TILA / TONTTI/RNo		VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE		PIIRUSTUSLAJI / JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE OMAKOTITALO TERVASTO & BJÖRKLUND TAPIONKATU 13 65230 VAASA		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LÄMMITYSLAITTEET KYTKENTÄKAAVIO MITTAKAAVA 1:Z
avecon Korsholmanpuistikko 42, PL 426, 65101 VAASA Korsholmsesplanaden 42, Po 426, 65101 VASA Puh. 029 003 9110 Fax.		SUUN. ALA: LVI TYÖ No: L100710 PIIR.No: 110 MUUTOS
PIIRTÄJÄ: ASa PÄIVÄYS	SUUNN: MJu TARK.	
PIIR.TIEDOSTO		VIITETIEDOSTO