

Vikatilanteet :

Kaivoon liemen paluulämpötila?

- sammuuko kompressor käyttövesisyklin päätteeksi?

(paluulämpötilan nousu liemen "seistessä"?)

- Alpha Innotec:ille tyypillinen lämmitystehon heittelehtiminen, näkyy selvimmin käyttövesisyklin jälkeen, pattereille meno/paluu heittelehtii n. 5C amplituudia, joka tarkoittanee lämmitystehon heilumista n. 100% (esimerkiksi 3kw -> 6kw ->3kw)

