

VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL R
IV-KONE LTO:ilg

P-2
PUMPPU 0,252m³/h
ALPHA2 25-60
MG
MAGNEETTIVENTTIILI R1/2"

2KRS. PATERIVERKOSTO
Yksiputkitermostaatit jakosuhte 35/65 %
Meno -> 3000-50-PC11 ->
MH3: 600-500-PC11 ->
VH: 600-500-PC11 ->
WC2: 800-500-PC11 ->
KIRJ.: 800-500-PC12 -> Paluu
Qv: 0,200m³/h V=25L
WC2, VH aina virtaus
MH3, KIRJ. rajoitettu termostatein

P-3
PUMPPU 0,274m³/h
ALPHA1 L 15-60
0,076l/s xkPa

P-1
PUMPPU 0,28 l/s 42 kPa
ALPHA2 25-60 (OY GRUNDFOS PUMPUT AB)
TV-1
3-TIEVENTTIILI 971m³/h 0,27 l/s 15 kPa (kV=2,5)

JÄSPI BUFFER 200L
PUSKURIVARAAJA

JÄMÄ STAR BKW
MAALÄMPÖPUMPPU

JÄMÄ VLM300 STAR
KÄYTTÖVESIVARAAJA
AURINKOKIERUKKA

JÄMÄ SOLAR
AURINKOLÄMMITYS
SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
(OPTIO)

ETULÄMMITYS-
PATERI

JÄÄKYLÄMMITYS-
PATERI
SÄÄTÖASENTO 1 (kV=0,25)

LATTIALÄMMITYS JT2
Betoni lattia 90m²
Qv: 0,777m³/h V=66L
WC, ET-TK aina virtaus
min.26°C
MH1, MH2, ET-AULA, K, OH rajoitettu
termostatein

LATTIALÄMMITYS JT1
Betoni lattia 20m²
Qv: 0,194m³/h V=19L
KHH, SH, S, TEKN. aina
virtaus min. 26°C

LÄMPÖKAIVO

LÄMPÖKAIVO:
AKTIVISUUS 162 M

TALVI: 0°C KESÄ: +6°C
TALVI: -°C KESÄ: +11°C